

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 013D/CPR/2017-01-16

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Panik-Einsteckschloss 1230
2. **Verwendungszweck:** Mechanisch betätigte Schlösser, bei Anwendung mit einer geeigneten Türschliessvorrichtung, zur Anwendung an Feuerschutz- und / oder Rauchschutztüren
3. **Hersteller:** Glutz AG
Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothurn
Schweiz
4. **Bevollmächtigter:** ./.
5. **System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
6. **Harmonisierte Norm:** EN 12209: 2003+AC:2006
Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat das Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit mit der Nummer 0757-CPR-230-6014391-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 7.1 bis 7.4 festgestellt.
7. **Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--|---|
| 7.1 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen | Bestanden (Türmasse bis 200 kg / Schliesskraft max. 25N) | 5.4.2 und 5.1.2, EN 12209: 2003+AC: 2006 |
| 7.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schliessens | Bestanden, Klasse X (200'000 Zyklen / 25N) | 5.3.1, EN 12209: 2003+AC: 2006 |
| 7.3 Fähigkeit, die Tür in Verschlussrichtung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen | Bestanden, Klasse 3 Ermittelte Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten | 5.2.1 und 5.5, EN 12209: 2003+AC: 2006 |
| 7.4 Kontrolle gefährlicher Stoffe | Nicht vorhanden | 5.1.1, EN 12209: 2003+AC: 2006 |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Rolf Allemann, Produktmanager Schlösser

Solothurn, den 16.01.2017