

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 019D/CPR/2019-10-10

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Magnet-Einsteckschloss 24100
Magnet-Fallenschloss 24110
2. **Verwendungszweck:** Mechanisch betätigte Schlösser, bei Anwendung mit einer geeigneten Türschliessvorrichtung, zur Anwendung an Feuerschutz- und / oder Rauchschutztüren
3. **Hersteller:** Glutz AG
Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothurn
Schweiz
4. **Bevollmächtigter:** ./.
5. **System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
6. **Harmonisierte Norm:** EN 12209: 2003+AC:2006
- Notifizierte Stelle:** ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat das Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit mit der Nummer 0757-CPR-230-6014391-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 7.1 bis 7.4 festgestellt.

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
7.1 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen	Bestanden (Türmasse bis 200 kg / Schliesskraft max. 25N)	5.4.2 und 5.1.2, EN 12209: 2003+AC: 2006
7.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schliessens	Bestanden, Klasse M (200'000 Zyklen / 25N)	5.3.1, EN 12209: 2003+AC: 2006
7.3 Fähigkeit, die Tür in Verschlussrichtung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen	Bestanden, Klasse 3 Ermittelte Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten	5.2.1 und 5.5, EN 12209: 2003+AC: 2006
7.4 Kontrolle gefährlicher Stoffe	Nicht vorhanden	5.1.1, EN 12209: 2003+AC: 2006

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Rolf Allemann, Produktmanager Schlösser

Solothurn, den 10.10.2019