

Leistungserklärung  
LE/DoP-Nr. 060D/CPR/2024-07-15

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Einsteckschloss 12302 PE SB 2-flg.  
Einsteckschloss 12312 PB SB 2-flg.  
Fallenschloss 12511 PB FB
2. Verwendungszweck:

Mechanisch betätigte Schlösser, bei Anwendung mit einer geeigneten Türschliessvorrichtung, zur Anwendung an Feuerschutz- und / oder Rauchschutztüren
3. Hersteller:

Glutz AG  
Segetzstrasse 13  
CH-4502 Solothurn  
Schweiz
4. Bevollmächtigter:

./.
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 1
6. Harmonisierte Norm:

EN 12209: 2003+AC:2006
- Notifizierte Stelle:

**PfB** Rosenheim NB-Nr. 1644 hat das Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit mit der Nummer 057-1644-CPR-24-002 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 7.1 bis 7.4 festgestellt.

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
7.1 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen	Bestanden (Türmasse bis 200 kg / Schliesskraft max. 25N)	5.4.2 und 5.1.2, EN 12209: 2003+AC: 2006
7.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schliessens	Bestanden, Klasse M (200'000 Zyklen / 25N)	5.3.1, EN 12209: 2003+AC: 2006
7.3 Fähigkeit, die Tür in Verschlussrichtung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen	Bestanden (EI 30)	5.2.1 und 5.5, EN 12209: 2003+AC: 2006
7.4 Kontrolle gefährlicher Stoffe	-	5.1.1, EN 12209: 2003+AC: 2006

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Solothurn, den 15.07.2024



Stefan Häni, Leiter Entwicklung Mechanik