

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 042D/CPR/2017-01-16

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** DIN-Panik-Einsteckschlösser: 15021, 15022, 15023, 15031, 15032, 15033, 15121, 15122, 15123, 15131, 15132, 15133, 12131
- 2. Verwendungszweck:** Panikverschluss mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Fluchtwegen
- 3. Hersteller:** Glutz AG
Glutz Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothurn
Schweiz
- 4. Bevollmächtigter:** ./.
- 5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
- 6. Harmonisierte Norm:** EN 1125: 2008
Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat das Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit mit der Nummer 0757-CPR-229P-6014391-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 7.1 bis 7.6 festgestellt.

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
7.1 Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen)	bestanden (≤ 80N unbelastet) (≤ 220N belastet)	4.2.1 EN 1125: 2008
7.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen)	bestanden (200'000 Zyklen)	4.2.1 EN 1125: 2008
7.3 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C (von Feuerschutz-/ Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 1125: 2008
7.4 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/ Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 1125: 2008
7.5 Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 1125: 2008
7.6 Kontrolle gefährlicher Stoffe	-	4.1.25, EN 1125: 2008 Anmerkung 1 in ZA. 1

- 8.** Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Rolf Allemann, Produktmanager Schlösser

Solothurn, den 16.01.2017

